



Remarque importante: dans le RCP, il faut impérativement utiliser des transformateurs d'intensité étalonnés. (prescription légale)

L'utilisation d'une boîte à bornes de mesure est obligatoire

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			NeoVac	Elektrozähler DZG MDVH4006	gsu	01.03.2023
			NeoVac ATA AG Elchastrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch		Zeichng.-Nr.: Z4-140920A02-F	A