



Artikelliste

3.530.011 Netzmodul 230 V / 50 Hz zu Ultraschall-Wärmezähler UH50

Technische Daten

- Die Netzsicherung darf nur durch NeoVac-Personal eingesetzt werden.
- Bei allen Anschlüssen Mindestabstand zu Netzleitung von 300mm einhalten.

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Ultraschall-Wärmezähler UH50 Netzmodul 230V	GOM	05.09.2014
					Zeichng.-Nr.:	D
					Z4-140825002-D	