



Artikelliste  
 3.530.015 Netzmodul 12 – 24 V AC/DC, mit Anschlussklemme zu  
 Ultraschall-Wärmezähler UH50

Technische Daten  
 – Bei allen Anschlüssen Mindestabstand zu Netzleitung von 300mm einhalten.

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			<b>NeoVac</b> NeoVac ATA AG    Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1    Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet    www.neovac.ch	Ultraschall-Wärmezähler UH50 Netzmodul 12-24V DC mit Anschlussklemme	GOM	05.09.2014
					Zeichng.-Nr.:	D
					Z4-140825003-D	