



Liste d'articles  
 3.140.013 Module de communication analogique pour compteur de chaleur à ultrason UH50

Données techniques

M-Bus: 1 M-Bus interface selon EN 1434-3  
 - Sans potentiel, protection contre l'inversion de polarité  
 - vitesse de transmission 300-9600 Baud  
 - structure des données fixe ou variable

Affectation: Slot 1 ou 2

Index / modification	Date	Nom	Entreprise	Description		
			<b>NeoVac</b> NeoVac ATA AG    Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1    Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet    www.neovac.ch	Compteur de chaleur à ultrason UH50 module de communication M-Bus	Dessinateur:	Date:
					GOM	09.09.2014
					Dessin numéro:	F
					Z4-140825F03-F	