Foglio informazioni
Contatori elettrici

Leggenda:

		obbligatoria	opzionale
A	Apparecchio	●	

Informazioni:

Elenco degli articoli

6.330.115 Contatore elettrico DZG MID Modbus RS485, collegamento diretto
6.330.116 Contatore elettrico DZG MID Modbus RS485, collegamento convertitore

Dati tecnici collegamento diretto:

Tipo	Contatore a 4 fili di collegamento diretto per il consumo attivo
Caratteristiche funzionali	Contatore a binario top-hat per 2 direzioni di energia
Tensione nominale Un	3x230/400V
Valore corrente di riferimento Iref	5A
Limitare la corrente Imax	65A
Corrente di partenza effettiva	<0,004 Iref
Frequenza nominale	50Hz
Classe di precisione	Classe B
Valenze d'impulso del LED	1.000 Imp./kWh
Campo di temperatura	
Operazione	da -25°C a +70°C
Stoccaggio e trasporto	da -40°C a +85°C
Visualizzare	
Design	LCD, 7 cifre
Portata del display	Consumo attivo, potenza
Uscita	
Uscita a impulsi	Interfaccia S0, 500Imp./KWh
Contatori di energia	
registri senza tariffa	1 per direzione di energia max. 4 possono essere controllati tramite morsetti esterni
Registro delle tariffe	
Memoria del profilo di carico	
Canali di misura	8, fino a 43.200 voci
interfaccia elettrica	RS 485, Modbus
Classe di protezione	II
Classe di protezione	IP 51

Dati tecnici collegamento convertitore:

Tipo	Contatore di collegamento del trasformatore a 4 fili
Caratteristiche funzionali	Misuratore su guida DIN per misure a 4 quadranti con omologazione MID
Tensione nominale Un	3x230/400V
Valore corrente di riferimento Iref	1A
Limitare la corrente Imax	6A
Corrente di partenza effettiva	<0,001 Iref
Frequenza nominale	50Hz
Classe di precisione	Energia attiva: Classe C
Valenze d'impulso del LED	10.000 Imp./kWh
Campo di temperatura	
Operazione	da -25°C a +55°C
Stoccaggio e trasporto	da -40°C a +70°C
Visualizzare	
Design	LCD, 8 cifre
Uscita	
Uscita a impulsi	Interfaccia S0, 1 per quadrante (5000 Imp./kWh)
Memoria del profilo di carico	
Canali di misura	8, fino a 43.200 voci
Interfacce dati	
interfaccia elettrica	RS485, Modbus RTU
Classe di protezione	II
Classe di protezione	IP 51

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung		
			NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Elektrozähler Infoblatt	Ersteller: gsu	Datum: 14.09.2020
					Zeichng.-Nr.: Z4-140920A00-I	A