


Es können maximal 8 Elektrozähler an der NeIoT Modbus Bridge-R4 angeschlossen werden, dabei spielt es keine Rolle, ob 8 DVH4013, 8 MDVH4006 oder in Kombination.

Polarität beachten!
A = schwarz
B = rot

Polarität beachten!



Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
.	.	.	NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Prinzip Elektrozähler DZG und NeIoT Modbus Bridge-R4	gsu	06.11.2020
					Zeichng.-Nr.:	A
					Z4-061120A01-D	