



Artikelliste

1.930.002 Funk-Zentrale SX 646F-BU/N inkl. M-BUS Schnittstelle und 230 V Netzmodul

Technische Daten

- Netzanschluss ab plombierbarer Sicherung.
- Die Netzsicherung darf nur durch NeoVac-Personal eingesetzt werden!
- Busverkabelung siehe Installationsvorschrift.
- Der Schirm des Buskabels darf nur in der Datenzentrale angeschlossen werden!
- Wichtig! Die Schutzterde muss an der Fk-Zentrale angeschlossen werden. Verbinden Sie diese mit der dafür vorgesehenen Klemme.

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
A	24.02.2017	hia	 NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Funk-Zentrale SX 646F-BU/N mit M-Bus Schnittstelle	VES	05.01.2015
B	04.04.2017	hia			Zeichng.-Nr.:	A
					Z4-150105A01-D	