

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Feuille d'information compteurs électromécaniques

Légende:

A	Appareil principal	●	
		impératif	optionnel

Info:

<u>Liste d'articles</u> 6.330.004 Compteur électrique DVS 74, MID, connexion directe 100/5 A 6.330.100 Compteur électrique DVS 74, MID, LoRaWAN, raccordement direct 100/5 A	<u>Données techniques</u> paramètres de déplacement Tension nominale Un 3x230V/400V ; également 230V Courant minimum Imin 0,2A Courant de référence Iref 5A, 10A Courant limite Imax 60A, 85A, 100A ; également fonctionnement monophasé (L3) Courant de démarrage Réel <0,004 Iref fréquence nominale 50Hz classe de précision Classe A, Classe B type de mesure Compteur simple ou bidirectionnel pour +A (avec RLS), -A (avec RLS), +A/-A, -A équilibrage Valeurs d'impulsions de la LED 5 000 imp./kWh consommation personnelle trajet de tension < 1 W / 10 VA avec Un chemin actuel < 0,1 VA pour Iref plage des températures intervention -25°C à +70°C Stockage et transport -40°C à +70°C compteurs énergétiques registres sans tarif Max. 2 par direction d'énergie registre tarifaire par des bornes externes cas Dimensions (mm) env. 225,2 x 178 x 59,5 (H x L x P) mm classe de protection DEUXIÈME degré de protection IP 51 concret polycarbonate renforcé de fibre de verre (ignifuge, recyclable) pondération Environ 1 kg
---	--

Avec ZEV, les terminaux tarifaires ne doivent PAS être connectés!

Raccordement du compteur photovoltaïque : borne d'entrée côté réseau – borne de sortie côté photovoltaïque

Index / modification	Date	Nom	Entreprise	Description	Dessinateur:	Date:
			NeoVac	compteurs électromécaniques Feuille d'information	spf	09.07.2020
			NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50		Dessin numéro:	A
			Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99		Z4-191202A00-F	
			CH-9463 Oberriet www.neovac.ch			