


Liste d'articles

- 6.040.015 Module M-Bus selon EN 13757 pour EF/MOF Modularis
- 6.040.017 Module M-Bus selon EN 1434-3 pour compteur d'eau EVZK / EVZW / capsule de mesure
- 6.040.019 Module M-Bus +M selon EN 1434-3 pour UPZ-MES +m
- 6.040.022 Module M-Bus MOD-M pour NeoVac Modularis selon EN 1434-3, IP 68 (WZG)

Indications:

- Câblage de M-bus voir les instructions d'installation.
- Respecter tous les jonctions ligne électrique à distance minimale de 300 mm.

* Les compteurs encastrés sont câblés sans boîte de dérivation.

| Index / modification | | Date | Nom | Entreprise | Description | | |
|----------------------|--------------|------------|-----|---|---|----------------|-------|
| A | Text ergänzt | 28.09.2017 | hla |  NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch | Module M-Bus pour compteur d'eau (Elster/Almess/Wehrle-Modularis) | Dessinateur: | Date: |
| | | | | | VES | 30.12.2014 | |
| | | | | | | Dessin numéro: | A |
| | | | | | | Z4-141230A01-D | |