



Liste d'articles

6.030.218 M-Bus Station de lecture pour 250 terminaux

Indications:

- Alimentation avec disjoncteur plombable
- Le disjoncteur ne peut être utilisé que par le personnel Neovac.
- Câblage Bus, voir les instructions d'installation
- Le blindage du câblage Bus ne peut être connecté qu'au PW 250
- Longueur de câblage M-Bus max. 1km (9600Bd), 4km (2400Bd), 10km (300Bd)
- Distance au compteur max. : 350m (tous les 250 compteurs à l'extrémité du câble)

Index / modification		Date	Nom	Entreprise	Description				
A	italienisch korrigiert	02.02.2017	HIA	 NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Convertisseur de niveau et répéteur M-Bus PW250	Dessinateur:	Date:		
						HIA	02.12.2016		
								Dessin numéro:	
								Z4-161107A01-F	A