



Artikelliste

Technische Daten

Reedkontakte, zB. Wasserzähler

Variante 1: 1 Zusatzzähler (Anschluss IN1 oder IN2)

Variante 2: 2 Zusatzzähler (Anschluss IN1 und IN2)

Hinweis: - Kabelempfehlung:
 Bauseits abgeschirmt
 U72M 1x4x0.6mm2
 U72M 1x4x0.8mm2

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichstrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Supercal 5 mit Zusatzzähler	HIA	15.06.2022
					Zeichng.-Nr.: Z4-220615E01-D	E